

Tehniskas problēmas ar ūdeni jau parādījās 2013.gadā. Sabiedrības valdē tika izstrādāts ūdensvada renovācijas plāns, kuru vajadzēja apstiprināt Sabiedrības kopsapulcē, bet 2014.gada kopsapulcē ar pārliecinošu balsu vairākumu šis renovācijas plāns tika noraidīts. Tika izstrādāts jauns ūdensvada remonta plāns, kurš 2015.gadā arī nenonāca līdz realizācijai, jo rakstiskas aptaujas rezultāti (ar aptaujas rezultātiem varat iepazīties sabiedrības valdē) parādīja, ka lielākā daļa no Sabiedrības biedriem (apmēram 100 zemesgabali) neizrāda nekādu interesi par ūdensvada remontdarbiem vai arī norādīja, ka ir pilnībā apmierināti ar vienu centrālo ūdens krānu ar dzeramo (attīrītu) ūdeni, kurš funkcionē visu diennakti arī ziemā.

Nemot vērā uzstājību, ar kādu daži Sabiedrības biedri uzstājās par ūdensvada funkcionēšanas atjaunošanu pilnā apmērā – uz 2015.gada 19.jūliju tika izziņota to Sabiedrības biedru sapulce, kuri uzstājas par ūdensvada remontdarbu uzsākšanu. Sapulcē ieradās 12 cilvēki un tādēļ sapulce tika pārcelta uz vēlāku laiku. Atkārtotā sapulce notika 2015.gada 26.jūlijā. Pazemes ūdensvada remontā ieinteresēto personu sapulcē piedalījās 19 personas. Sapulcējušies ievēlēja divas atbildīgās personas (no Nr.153 -Romualdu Rogovski un no Nr.132 -Aleksandru Vilkājs), kuras turpmāk izstrādās remontdarbu metodiku un darba plānu, kā arī kontaktēsies ar Sabiedrības valdi sabiedriskā ūdensvada remonta organizācijas jautājumos. Tika uzsākta un realizēta pēc šo atbildīgo personu iniciatīvas izstrādātā metodika, lai noteiktu ūdens noplūdes vietas no pazemes ūdensvada. Hidrauliskās pārbaudes laikā tika atrasta viena no lielākajām ūdens noplūdes vietām pie z.g. Nr.61. Pēc noplūdes vietas atrakšanas tika konstatēts, ka pazemes ūdensvada čuguna caurules ir kritiskā stāvoklī, ar lielām plaisām un potenciālām vietām, kur tuvākā laikā parādīsies citas plaisas. Tika sasaukta Sabiedrības valdes sēde 23.augustā, lai kopā ar Romualdu Rogovski izstrādātu tālāko darbības plānu. Aleksandrs Vilkājs izstrādāja darbu tāmi remontdarbu uzsākšanai. Sabiedrības valde 2.septembrī izanalizējot tāmi, darbu apjomu un citus apstākļus, izstrādāja remontdarbu kopsavilkumu, kas ļautu ar minimāliem finansiāliem ieguldījumiem piegādāt ūdeni individuāli katram zemesgabalam visu diennakti (izņemot ziemas periodu).

Šā gada 4.septembrī visiem Sabiedrības biedriem, kuriem ir e-pasts, tika nosūtīta vēstule (vēstule tika nosūtīta gan latviešu gan krievu valodā) ar remontdarbu būtības izskaidrojumu. Vēstule atkārtoti pa e-pastu tika nosūtīta arī 7.,8., 9.septembrī. Elektronisko vēstuli kopā ar elektroenerģijas

Maksājuma paziņojumu saņēma un izlasīja 101 Sabiedrības biedrs un vēl 31 vēstule papīra formātā nonāca pie Sabiedrības biedriem. Tātad kopsummā 132 Sabiedrības biedri varēja tieši iepazīties ar šīs vēstules saturu. Uz 01.novembri ir saņemtas tikai 39 atbildes, no kurām 18 atbildēs Sabiedrības biedri ir piekrituši arī apmaksāt remontdarbu izmaksas. Arī šajā gadījumā ir iespēja Sabiedrības valdē iepazīties ar pilnu sarakstu, kuri ir ar mieru apmaksāt remontdarbus.